

Oznaka vzorca: **21/0896**

Teden: 2021.11: 15.03.2021 - 19.03.2021

Upravljalec: Občina Dol pri Ljubljani

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor, Ljubljana

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Paketi: Clostridium perfringens + Enterokoki + Skupina A 2021

Vodni sistem: PODGORA

Oskrbovano območje: PODGORA (št. uporabnikov: 108)

Mesto vzorčenja: St. h. Podg. 24

Naslov mesta vzorčenja: Podgora 24, Podgora

Opomba mesta vzorčenja:

Datum vzorčenja: 24.03.2021 12:25

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	24.03.2021	24.03.2021	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=7,8		°C	Skladen	24.03.2021	24.03.2021	
pH vrednost	=7,5	6.5..9.5		Skladen	24.03.2021	24.03.2021	
Električna prevodnost pri 20 °C	=42,5	≤2500	μS/cm	Skladen	24.03.2021	24.03.2021	
Vonj	=0	≤1		Skladen	24.03.2021	24.03.2021	
Motnost	=1	≤4	NTU	Skladen	25.03.2021	25.03.2021	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	25.03.2021	25.03.2021	
Število kolonij pri 22°C	<10	≤100	/mL	Skladen	27.03.2021	27.03.2021	
Število kolonij pri 37°C	<10	≤100	/mL	Skladen	26.03.2021	26.03.2021	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	25.03.2021	25.03.2021	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	26.03.2021	26.03.2021	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	25.03.2021	25.03.2021	